


Legende:

- GWMS 02/10**
Grundwassermessstelle mit Angabe der MTBE-Konzentration in µg/l
MTBE-Gehalte im Grundwasser in µg/l
 - >100
 - >500
 - >1.000
- n.n.**
nicht nachweisbar
- GWMS 01/09**
Förderbrunnen
- GWMS 01/21**
neue Grundwassermessstelle zur Tieferkundung
- GWMS 03/10 flach / tief**
Messstelle nicht mehr vorhanden
- Zu erwartende Begrenzung für MTBE**
Geringfügigkeitsschwelle der LAWA (5 µg/l)
- Darstellung des Bereiches, für den empfohlen wurde, Grundwasser aus Privatbrunnen nicht zu nutzen**
(Anwohnerbrief SUBV vom 04.03.2019)
- n.n.**
nicht nachweisbar
- n.b.**
nicht bestimmt

Bauherr/Auftraggeber/Antragsteller: Performa Nord Geschäftsbereich Bundesbau Langenstraße 10 - 12 28195 Bremen		Planverfasser:  HPC AG Niederlassung Bremen Wilhelm-Herbst-Str. 5 28359 Bremen www.hpc-ag		
Projekt: Tanklager Bremen-Farge LgKNr.: 2200385507				
Darstellung: -Verladebahnhof 1 und 2 Lageplan mit Darstellung der MTBE-Fahne Gehalte im Grundwasser Stand: 20.12.2023				
Anlage: 7	Projektnummer: 2080303_19		Planstand: 27.05.2024	
Maßstab: 1:5.000	Plangröße (mm): 420x297		gezeichnet: Nieten	
Layout: Anl.2			geprüft: Schroth	
Koordinatensystem:		Höhensystem:		