

Veränderungen/ Anpassungen der laufenden Sanierung



Ereignis	Zeitpunkt
Erstellung GWMS 01/12-05/12 sowie 11/12	erste Beprobung 18.12.2012
Erstellung GWMS 11/13, GWMS 12/13, GWMS 14/13-16/13	erste Beprobung November 2013 bzw Dezember 2013
Vierteljährliche Zwischenkontrolle	April 2015 und September 2015
Inbetriebnahme als Förderbrunnen: GWMS 01/12-05/12, GWMS 11/12, GWMS 12/13-flach, GWMS 14/13-flach-16/13-flach	Beginn der Sanierung, 2016
Ausweitung der Phasenabschöpfung an den Brunnen 11/13, 12/13, 14/13, 16/13	2021
Kurzzeitige Veränderung der Förderraten an oben genannten Brunnen, Prüfung Phasenabschöpfung an Brunnen 01/12	2023

579DFAZ - Tanklager Farge Bh.1 - Betriebstunden Anlage Zeitraum 2023



Monat	Betriebstunden Anlage	Stunden Gesamt	Betriebs-bereitschaft	Grund für den Anlagenausfall
Januar		744		Fehler bei der Datenübertragung - Keine Verbindung mit Server - Die Anlage war aber an.
Februar	615,8	672	92%	Tausch WAK und Wartungsarbeiten
März	673,3	744	90%	Wartungsarbeiten // Ausfall Pumpe - FI
April	712,9	720	99%	Tausch LAK und Wartungsarbeiten
Mai	737,7	744	99%	Wartungsarbeiten
Juni	708,7	720	98%	Wartungsarbeiten
Juli	720,5	744	97%	Wartungsarbeiten
August	737,6	744	99%	Wartungsarbeiten
September	640,2	720	89%	Tausch WAK und Wartungsarbeiten
Oktober	480,2	744	65%	Fehler bei der Datenübertragung - Keine Verbindung mit Server. Die Anlage war an.
November	713,7	720	99%	Wartungsarbeiten
Dezember	737,5	744	99%	Wartungsarbeiten