Planfeststellungsunterlage Anlage 10.2 Mast- und Kabelpunktliste

Stand: 27.06.2025

Leitungsname: 380-kV-Leitung Elsfleth_West - Werderland

Leitungsnummer: LH-14-332

Bemerkungen:
Eiszone 2
Windzone 3

Beseilung:	Typ mit Zugspannung:	Abschnitt von - bis
Leiterseil	2x3x4 565-AL1/72ST1A δM=46 N/mm²	Mast 064 - Mast 071
Leiterseil	1x3x4 565-AL1/72ST1A δM=10 N/mm²	Mast 071 - Portal 999A, Mast 071 - Portal 999B
Erdseil LK	2x1 261-AL3/25-A20SA-26.0 δM=46 N/mm²	Mast 064- Mast 071
Erdseil LK	1x1 261-AL3/25-A20SA-26.0 δM=10 N/mm²	Mast 071 - Portal 999A, Mast 079 - Portal 999B

geändert				
revidiert				
geprüft	31.03.2025	Guttmann	LTB	geprüft
aufgestellt	21.03.2025	Aman	LTB	geprüft
	Datum	Name	Firma	Datum

LTB Leitungsbau GmbH

TenneT TSO GmbH

i.V. 27/06/2025 i.V.

Name

Bau Nr.	Betr. Nr.	UTM-Koordinaten, Zone 32 Rechts (m)	Hoch (m)	Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel (DEG)	Feldlänge (m)	Abspann-abschnitt-länge (m)	Kreuzung Nr.	Kreuzung Kurzbezeichnung	Bemerkung
064	064	476140.85	5886435.07	Altenesch	009	3/45; 3/46	T2-101.00	D-2-D-2017.2	VQ	180.00					
065	065	476478.25	5886824.04	VR 187	187	10; 8	T2-101.00	D-2-D-2017.2	VQ	180.00	514.92				
066	066	476692.21	5887070.70	VR 186	186	10/5	WA160-66.00	D-2-D-2017.2	DA	164.56	326.52	1198.20			
067	067	476938.32	5887234.32	VR 113	113	17/157	WA140-69.00	D-2-D-2017.2	DA	144.20	295.54	295.54	066/4.1 066/4.4 066/6.4A 066/6.4B 066/6.4C	BL546 - 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. Elsfleth - Bremen 110/220-kV-Ltg. Mittelsbüren - Niedervieland Erdgasleitung - ETL 0076.000 Erdgasleitung - ETL 0002.300 Ferngasleitung - VGT 300 ST	
068	068	477031.95	5887483.66	VR 113	113	17/157	WA160-66.00	D-2-D-2017.2	DA	168.25	266.35	266.35	067/4.1 067/4.4	BL546 - 110-kV-Bahnstromleitung Abzw. Elsfleth - Bremen 110/220-kV-Ltg. Grambke - Mittelsbüren - Niedervieland	
069	069	477273.76	5887865.70	VR 113	113	17/157; 1/5	WA140-48.00	D-2-D-2017.2	DA	154.51	452.13	452.13	068/4.1 068/6.4A 068/6.4B	BL468 - 110-kV-Bahnstromleitung Bremen - Ritterhude Erdgasleitung - ETL 0076.000 Erdgasleitung - ETL 0002.300	
070	070	477525.29	5888023.96	VR 113	113	1/5	WE/WAdiff140-24.00	D-2-D-2017.2	DA	150.92	297.18	297.18			
071	071	477587.14	5888136.73	VR 113	113	1/6	WE/WAdiff140-27.00	D-2-D-2017.2	DA	173.01	128.62	128.62			
999A		477611.96	5888198.94	VR 113	113	1/6	380-kV-Portal-Ankommend_links	380-kV-Portal	DA	180.00	66.98	66.98			
071	071	477587.14	5888136.73	VR 113	113	1/6	WE/WAdiff140-27.00	D-2-D-2017.2	DA	158.12					
999B		477646.37	5888185.35	VR 113	113	1/6	380-kV-Portal-Ankommend_rechts	380-kV-Portal	DA	180.00	76.63	76.63			